

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-FR.AB09.B.00370

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003904

«BALSAN SAS»

Адрес: 2, Corbilly 36330 Arthon, France

Телефон: +33 2 54 29 16 00, факс: +33 254 29 16 44, e-mail: balsan.moquette@balsan.com .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«BALSAN SAS»

Адрес: 2, Corbilly 36330 Arthon, France

Телефон: +33 2 54 29 16 00, факс: +33 254 29 16 44, e-mail: balsan.moquette@balsan.com .

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ковровая плитка торговой марки «Balsan» (ворс 100% полиамид, высота ворса 2-14мм, поверхностная плотность ворса 400-2200 г/м², основа/подложка – битум со стекловолокном или войлочная с битумом и стекловолокном, общая толщина 4-16мм, вес 3800–5500 г/м²).

Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.13.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003917.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0390-ВМ/18 от 22.03.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЕК.RU.OOC.СМК-00221 от 12.03.2018 года, выдан ООО «Европейский Центр Сертификации», 115184, г. Москва, пер. Пятницкий, д. 8, стр.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2018 по 23.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.АБ09.В.00370

(обязательная сертификация)

№ 0003917

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93.13 5703 20 000 0	Ковровая плитка торговой марки «Balsan» (ворс 100% полиамид, высота ворса 2-14мм, поверхностная плотность ворса 400-2200 г/м ² , основа/подложка – битум со стекловолокном или войлочная с битумом и стекловолокном, общая толщина 4-16мм, вес 3800–5500 г/м ²).	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия